



ЛЕГЕНДА

новопроектирана кабелна линия НН в
кабелна канална мрежа, със сервитутни
ивици на разстояние 1,1m и 0,4m

съществуваща мрежа НН - запазва се

съществуваща мрежа НН - за демонтаж

съществуваща оптична кабелна линия
собственост на БТК

съществуваща оптична кабелна линия - отпада

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *Петър Г.*

АНДОН МАРИЧИЧ
Изпълнителен директор

• МАРИЧИЧ АНДОН
• АДРЕСАТОК
• гр. РАДУНОЦ

Сервитутът на новопроектираната кабелна линия е ивица на разстояние 1,1m и 0,4m от оса на трасето, съгласно Приложение 1, ал. I, т. I към чл.7 от Наредба №16/2004 за сервитутите на енергийните обекти и чл. 7 ал. (2) - при стеснени условия. Разстоянието са съгласувани с "Енергоразпределение - Юг", EVN груп, КЕЦ Раднево със Становище Заповед № РД-02-1-5 от 11.03.2014г.

Спазени са изискванията на Приложение 1 към чл.6 ал.1 и чл.8 от Наредба 8 за правила и норми.

норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места за хоризонтално светло разстояние на непроходим инсталационен колектор от:

- бордюрна линия - 1,0m,
- съобщителен кабел - 0,20m,
- ж.л. линия - 3m

и вертикални разстояния при пресичане с:

- водопровод - 0,2m.

Съгласувано със Становище ГР
Писмо № 51887 Съгласувал Иван

Дата 11.11.21 г. Р-л КЕЦ: 

ЧАСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ЧАСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС
Геодезия	инж. Лидия Комитова		ВиК	инж. Сильвия Джонгова	

ПРОЕКТАНТ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ОБЕКТ:
Ръководител			

Ръководител направление	инж. Кристина Маринкова		"Мини Марица-изток" ЕАД
Ръководител проект	инж. Георги Радевски		
Ръководител			

ПРОЕКТИРУЕТСЯ
отдел

Проектант	инж. Жулиета Георгиева		ПОДОБЕКТ:
Проектант	Валентина К.		

Изместване на път III-554 „Раднево - Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 - реконструкция на автопът „с.Константиновец - с.Любеново“.

ЧЕРТЕЖ:
План схема на кабелна линия НН в

13348	БРДАСОЛН	14.07.2003
13348	БРДАСОЛН	14.07.2003

ЧАСТ:	ЕЛЕКТРО			
ДАТА:	ФАЗА:	МАЩАБ:	РЕВ.:	ЛИСТ:

User 1 (900.00 x 750.00 MM)	10.2021г.	ОП	1:1000	0	1	1
	ЧЕРТЕЖ №	21-491-18-ELE-D-002_0				